

本局建照科建築法規研討會議紀錄

一、時間：98 年 12 月 15 日（星期二）下午 4 時

二、地點：本局五樓建照科會議室

三、主席：本局建照科盛科長筱蓉

記錄：紀雯玲

四、討論與決議：

議題 1：有關過樑挑空部分如補板是否得免計入容積樓地板面積（如附圖），提請討論。

決議：有關過樑挑空部分，如補板則應依規定計入容積樓地板面積。