

## 本局建照科建築法規研討會會議紀錄

一、 時間：中華民國 97 年 3 月 3 日（星期一）上午 9 時

二、 地點：本府五樓工務局建照科會議室

三、 主席：本局建照科周科長劍平

記錄：胡阿明

四、 討論與決議：

議題一：有關本縣新莊市建中街（使用分區為住宅區），擬興建地下一層地上 13 層之建築物，本案地上 1 層配置為開放式（未設置外牆）停車空間是否涉及建築技術規則設計施工編第 110 條規定，提請討論。

決 議：

- 一、 按 87 年 12 月 4 日台內營字第 8773445 號函略以：「一、防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰幢建築物之安全。在不妨礙其設置目的之原則下，防火間隔內得設置平面式車道，及以不燃材料構築且免計入建築面積之兩遮、花台、汽車坡道、人工地盤、採光井、圍牆等設施或構造物…。」，合先敘明。
- 二、 查 95 年 5 月 3 日營署建管字第 0952907104 號函略以：「…學校興建無牆之車棚（庫）等用途建築物，應依建築技術規則建築設計施工編第 45 條第 2 款規定，其外柱外緣距離境界線之水平距離應達 1 公尺以上。至是否應適用同編第 110 條第 1 款規定乙節，請依本署 94 年 12 月 6 日營署建管字第 0942921971 號函辦理。」
- 三、 次查 94 年 12 月 6 日營署建管字第 0942921971 號函略以：「建築物部分樓層如採無外牆之設計，該樓層距境界線未達 3 公尺部分，用途應依本部前揭函（87 年 12 月 4 日台內營字第 8773445 號函）示辦理。」

本案請依上述函示辦理，依建築技術規則建築設計施工編第 45 條第 2 款規定，其外柱外緣距離境界線之水平距離應達 1 公尺以上，並依 87 年 12 月 4 日台內營字第 8773445 號函示辦理。

議題二：有關本局人事室、政風室擬調閱建造執照，是否需協助調閱或由該室自行調閱乙事，提請討論。

決 議：有關本局人事室及政風室若因業務需要擬調閱建造執照，考量建造執照涉及保管權責及該單位調閱之原因恐涉及保密需求，故有關調卷乙事擬請該單位自行調卷為宜。