

## 本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄

一、 時間：中華民國 96 年 10 月 15 日（星期一）上午九時

二、 地點：本府五樓工務局建照管理課會議桌

三、 主席：本府工務局建照科周科長劍平

記錄：蘇志民

四、 討論與決議：

議題一：有關夾層設置陽台是否需合併檢討不超過該層樓地板面積三分之一，  
提請討論。

決 議：為避免夾層面積無限制擴大，陽台超過建築技術規則建築設計施工編  
第 162 條得不計入總樓地板面積及深度超過 2M 部分，需併入夾層檢討  
不超過該層樓地板面積三分之一。