

本府工務局建照管理課建築法規研討會會議紀錄

一、 時間：中華民國 96 年 6 月 04 日（星期一）上午九時

二、 地點：本府五樓工務局建照管理課會議桌

三、 主席：本府工務局建照管理課周課長劍平

記錄：蘇志民

四、 討論與決議：

議題一：有關辦理拆除執照應請建築師監拆或營造業承拆之情形，提請討論。

決 議：拆除高度超過 6 公尺、層數 2 樓以上或供公眾使用之建築物，應由建築師監拆及營造業承拆，並依法負其責任。

議題二：有關申請臺北縣公有畸零地合併使用證明書核發基準，申請書中檢討畸零地及裡地方式，提請討論。

決 議：有關依臺北縣公有畸零地合併使用證明書核發基準檢討公有裡地時，檢討方式仍依臺北縣公有畸零地合併使用證明書核發基準第 8 點第 2 項：「裡地係指未鄰接建築線且超過本規則第三條規定最小深度範圍之土地。」方式檢討。

議題三：有關峰景建設股份有限公司於本縣新莊市合鳳段申請新建工程，因版配筋工法改變申請報備乙案，提請討論。

決 議：本案無涉建築法第 39 條規定事項，僅係施工工法改變請施工課逕依權責卓處。

議題四：有關臺灣電力公司「林口電廠更新擴建計畫」案之供煤系統範圍內附屬設施，是否可免申請建築執照，提請討論。

決 議：本案請依建築法第 4、7 條認定，如係屬建築法第 4 條所稱建築物或第 7 條所稱雜項工作物，則依規定應申請建造（雜項）執照，反之則免。