

本局建照科建築法規研討會會議紀錄

一、 時間：中華民國 97 年 4 月 14 日（星期一）上午 9 時

二、 地點：本府五樓工務局建照科會議室

三、 主席：本局建照科周科長劍平

記錄：胡阿明

四、 討論與決議：

議題一：有關建築物技術規則第 45 條第 5 款「…外牆設置開啟式窗戶之窗臺高度不得小於 1.1 公尺；…。」所謂「窗臺高度」是否包括固定不可開啟之固定窗？提請討論。

決 議：

1. 有關窗臺高度不包括「固定不可開啟之固定窗」，窗臺應視為外牆之一部分屬建築師依法簽證項目，若其檢討符合外牆之規定（包括防水、隔熱、氣密..等性能）其材質不受限。

議題二：有關本案入口雨遮外緣另設置 2 分之 1 以上透空之遮陽板是否可行，提請討論。

決 議：本案出入口雨遮及遮陽板應擇一適用，並依建築技術規則設施工編第 1 條第 1 項第 3 款規定檢討。