

# 建築物濕式外牆飾材竣工報告書

一、檢附文件(請依序檢視勾選):

已檢附 免檢附 建築物外牆飾材材料證明、品質證明、保固及驗收文件。

已檢附 免檢附 建築物外牆飾材黏著劑材料證明、品質證明、保固及驗收文件。

已檢附 試驗前、中、後記錄照片。

二、本案現場施工過程均符合工程會訂定之施工規範。

三、檢附專業機構及人員簽署經「拉拔試驗」檢測之試驗報告。(檢驗機構: )

備註：抗拉力至少符合6kg/cm<sup>2</sup>以上。

此 致

新北市政府工務局

承造人簽章：

專任工程人員簽章：

監造人簽章：

中 華 民 國                      年                      月                      日

